

2022年海南省流通市场可燃气体探测器产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年11月3日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场可燃气体探测器产品进行了监督抽查。本次抽查了18批次产品，经检验，不合格3批次，不合格发现率为16.7%。

本次监督抽查依据GB 15322.1-2019、GB 15322.2-2019等标准要求，对下列项目进行了检验：外观检查、报警动作值试验、方位试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、电气强度试验、绝缘电阻试验、报警重复性试验、高速气流试验、跌落试验、标志。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有3批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：报警动作值试验、方位试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、报警重复性试验、跌落试验。

报警动作值试验过高，不能在气体发生泄漏时，及时有效的进行预警，存在安全隐患；方位试验，此项目不合格反映的是探测器不同方位，不能在气体发生泄漏时，及时有效的进行预警，存在安全隐患；高温（运行）试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、报警重复性试验、跌落试验项目，实际报警动作值高于厂家设定的报警值，或者不报警，不能在气体发生泄漏时，及时有效的进行预警。一旦空气环境中的可燃气体浓度达到或超过其最低爆炸极限，遇到火源就会发生爆炸，危害人员生命财产安全。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省流通市场可燃气体探测器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称（标称）	商标（标称）	规格型号	生产日期/批号（标称）	被检主体	生产企业（标称）
1	0~100%LEL的点型可燃气体探测器	FIGARO	TC-F08-1A(甲烷)	2021.9.26/- -	海南中石油昆仑港华燃气有限公司琼海分公司	天津费加罗电子有限公司
2	独立式可燃气体探测器	Hanwei	GDII型	2019.08.21/- --	昌江中海民生燃气有限公司	汉威科技集团股份有限公司
3	可燃气体探测器	Hanwei	GDII型	2019.04.22/- --	乐东中海民生燃气有限公司	汉威科技集团股份有限公司
4	工业及商业用途点型可燃气体探测器	XINHAOSI	GT-AT0503 检测对象：甲烷 测量范围：（3~100）%LEL	2021年11月 /---	海南琼中中燃能源发展有限公司	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司
5	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形	产品型号：JKD-810 报警设定值6%LEL 探测气体：甲烷（CH4）	2021/10/11/- --	海口旺鑫顺消防机电设备有限公司	深圳市吉凯达科技有限公司
6	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形派朗尼斯	型号：LF-G55 报警设定值：6%LEL 适用气体：甲烷（CH4）	---/---	海口龙华鑫立安消防器材经营部	深圳市青蜂物联技术有限公司

7	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形凌防	型号: LF-G55 报警设定值: 6%LEL 适用气体: 甲烷(CH4)	---/---	海口龙华全安消防交通设备贸易部	深圳市青峰物联技术有限公司
8	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形焰井科技	型号: YJ-615 报警浓度: 6%LEL 探测气体: 甲烷(CH4)	2021.10.23/- --	海口龙华福南消防器材供应站	深圳市焰井科技有限公司
9	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形歐維亞	OWY-GD-701 报警浓度 6%LEL 探测气体: (CH4) 甲烷	2021.02.25/- --	海口龙华鑫江安消防设备经营部	深圳市欧维亚电子科技有限公司赤水分公司
10	独立式可燃气体探测器	Han wei	G T II	2019.11.15/- --	中海石油管道输气有限公司澄迈燃气分公司	汉威科技集团股份有限公司
11	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形 凌防	LF-G55 报警设定值 6%LEL 适用气体: 甲烷(CH4)	---/---	海口金联城消防科技有限公司	深圳市青峰物联技术有限公司
12	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	图形	JKD-810 产品编号: 8102112586 报警设定值: 6%LEL 探测气体甲烷(CH4)	2021/10/11/- --	海口美兰嘉华消防器材经营部	深圳市吉凯达科技有限公司
13	工业及商业用途点型可燃气体探测器	安可信	GT-AEC2232a	2021.8/---	中海油海南管道东方燃气有限公司	成都安可信电子股份有限公司
14	家用可燃气体探测器	安可信	AEC2363a2	2021.3/---	中海油海南管道东方燃气有限公司	成都安可信电子股份有限公司
15	点型气体探测器	图形安艺	DGA818-AH02	2022.4/---	海南炉佳酒店设备有限公司	珠海安艺化工设备有限公司

2022年海南省流通市场可燃气体探测器产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	家用可燃气体探测器	XINHAOSI	甲烷 JT-AT2004A4	2022.3/-- -	文昌中石油昆仑燃气有限公司	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	报警动作值试验、方位试验、高温(运行)试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运

							行) 试验、报警重复性试验、跌落试验
2	家用可燃气体探测器	XINHAOSI	JT-AT2005A1 适用气体: 甲烷 报警设定值: 0~20%LEL	2021 年 12 月/---	屯昌屯城恒昌电器商行	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	报警动作值试验、方位试验、高温(运行)试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、报警重复性试验、跌落试验
3	测量范围为 0-100%LEL 的独立式可燃气体探测器	XINHAOSI	BT-AT2004A 适用气体: 甲烷 报警设定值: 7%LEL	2020 年 06 月/---	海口琼山国兴蓝盾消防保安器材服务社	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	报警动作值试验、方位试验、高温(运行)试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、报警重复性试验、跌落试验