

2023 年海南省流通领域陶瓷砖产品质量 监督抽查结果

发布时间：2024 年 2 月 5 日

2023 年，海南省市场监督管理局对全省流通市场的陶瓷砖产品进行了省级监督抽查，本次抽查产品 15 批次。经检验，结果均合格。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据

XZ30-2023 《海南省陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则》

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

Q/XMZ 1-2021 干压陶瓷砖

2. 检验项目

吸水率、破坏强度、断裂模数、放射性核素限量

二、具体抽查结果如下：

海南省 2023 年陶瓷砖产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称	商标	等级	规格型号	生产日期	被抽检单位	标称生产单位
1	干压陶瓷砖-陶质砖(白色)	新东源陶瓷	BⅢ类	300×600×9.3(mm) 8片/箱	2023/4/6	屯昌屯城乐美居瓷砖店	广东汇成建材有限公司(标签标注)
2	干压陶瓷砖	德田	BⅢ类	(300×600×9.2)mm 8片/箱	2022/5/23	万宁大茂珠钰建材商行	广东全圣陶瓷有限公司(标签标注)

3	干压陶瓷砖	—	BⅢ类	300mm×600mm×9.7mm 8片/箱	2023/3/23	海南杨挺建材有限公司	广东佛山都蓬建陶有限公司
4	干压陶瓷砖	德田	BⅢ类	(300×300×9.2)mm 15片/箱	2021/9/22	万宁大茂珠钰建材商行	广东全圣陶瓷有限公司(标签标注)
5	干压陶瓷砖	—	BⅡa类	200mm×1000mm×9.7mm 6片/箱	2023/3/31	海南双腾贸易有限公司	佛山市清月佳人陶瓷有限公司(包装标识)
6	金名誉瓷砖	—	优等品	800×800×10mm	2023/3/1	海口琼山金名誉瓷砖中心	佛山市铭钰家居建材有限公司(外包装标注)
7	高级喷墨仿古砖	—	BⅡa类	(400×400×8.5)mm 10片/箱	2022/11/5	琼海嘉积金柳陶瓷行	佛山市建陶盛陶瓷有限公司(标签标注)
8	干压陶瓷砖	—	BⅢ类	300mm×600mm×8.8mm 8片/箱	2023/4/2	海南双腾贸易有限公司	佛山市清月佳人陶瓷有限公司(包装标识)
9	干压陶瓷砖(炻质砖)	—	优等品	900mm×150mm×10mm 10片/箱	2022/11/2	海南鸿蒙贸易有限公司	佛山市三水冠珠陶瓷有限公司(外包装标注)
10	干压陶瓷砖(细炻砖)	—	优等品	300mm×300mm×9.1mm 14片/箱	2022/10/2	海南鸿蒙贸易有限公司	佛山市三水冠珠陶瓷有限公司(外包装标注)
11	微晶镜面喷墨内墙砖	—	BⅢ类	(400×800×10.3)mm 5片/箱	2021/6/29	琼海嘉积金柳陶瓷行	佛山市建陶盛陶瓷有限公司(标签标注)
12	干压陶瓷砖-炻瓷砖	卡诺尔瓷砖	BⅠb类	6片/箱 400mm×800mm×7.8±0.3mm	2022/11/14	海南鑫鹰山建材贸易有限公司	广东协进陶瓷有限公司(标签标识)
13	干压陶瓷砖(高档配套地砖)	—	BⅢ类	300mm×300mm×9.4mm 15片/箱	2023/4/2	海南杨挺建材有限公司	广东佛山都蓬建陶有限公司

14	干压陶瓷 砖-陶质 砖(灰色)	新东源 陶瓷	BⅢ类	300×600 ×9.3(mm) 8片/箱	2023/4/4	屯昌屯城乐美 居瓷砖店	广东汇成建材 有限公司(标 签标注)
15	干压陶瓷 砖(陶质 砖)	—	优等品	600mm× 300mm× 9.8mm 8 片/箱	2023/2/25	海南鸿蒙贸易 有限公司	佛山市三水冠 珠陶瓷有限公 司(外包装标 注)